



PRZEDNA TERENU	163,76	164,10	164,41	165,30	164,76	164,75	PRZEDNA TERENU	164,41	164,41	164,40
PRZEDNA DŃA KANAŁU	161,45	161,55	161,64	161,79	161,87	163,76	PRZEDNA DŃA KANAŁU	161,64	161,66	163,53
ZAGŁĘBIENIE DŃA KANAŁU	2,31	2,54	2,77	3,51	2,89	1,00	ZAGŁĘBIENIE DŃA KANAŁU	2,77	2,75	0,85
SPADKI DŁUGOŚCI	$i = 0,38 \%$	$i = 0,38 \%$	$i = 0,38 \%$	$i = 0,38 \%$	$i = 1,58 \%$	$i = 1,58 \%$	SPADKI DŁUGOŚCI	$i = 0,38 \%$	$i = 1,58 \%$	$i = 1,58 \%$
	$L = 25,50 \text{ m}$	$L = 23,40 \text{ m}$	$L = 41,25 \text{ m}$	$L = 22,30 \text{ m}$	$L = 3,4 \text{ m}$	$L = 2,0 \text{ m}$		$L = 5,5 \text{ m}$	$L = 3,4 \text{ m}$	$L = 2,0 \text{ m}$
SREDNICA MATERIAŁ	0,200 PCV	0,200 PCV	0,200 PCV	0,200 PCV	0,160 PCV	0,160 PCV	SREDNICA MATERIAŁ	0,160 PCV	0,160 PCV	0,160 PCV
ODLEGŁOŚCI	0,00	25,50	23,40	48,90	41,25	22,30	ODLEGŁOŚCI	48,90	5,50	54,40
	S1	S1	S2	S2	S3	S4		S2	S5	K2
						K1				

UWAGA:

Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie map sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500.

Nie wykluca się istnienia na terenie projektowanego kamatu innych urządzeń podziemnych, które nie zostały odnotowane w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Dokładne rzędnę wroczeń oraz istniejącego uzbrojenia ustalić po odkopaniu wykopu i ewentualnie przeprowadzić korektę pod nadzorem projektanta.

- 40 cm nad przewodem taśma metalizowana biało-niebieska

- nad przewodem obsypka 30 cm piasku
- nad przewodem podsypka 10 cm piasku

- w miejscach kolizji z kablami i rurociągami

- na kabłe nałożyć rury ochronne Arot o dł. 2 m
- progi rzędne wylazów skorynować na budowle

התורה והנבואה נאמרו לנו בלשון חזקיהו הנביא

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH MATUSZ KŁOSOWSKI		BIBIO CHOMCIE, Głuchalska 34	
NAZWA I ADRES OBJEKTU USŁUGOWEGO OBJEKTU BUDOWLANOEGO		PROJEKT KANALIZACyjNO-SANITARNY W MIEJSCU ŁĄCZENIEM MIAŁO BUDOWNI NA DZIELCE NR 7/2 W MIASTECZKU KŁOSOWO	
PROFIL PRZYZYSCA KANALIZACJI SANITARNEJ		INWESTOR: GMINA ZIELONOLĄD, UL. SZCZEPANOWSKA 31, 72-500 ZIELONOLĄD	
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY		SKALA	
BRANŻA SANITARNIA		1:100/200	
AUTOR PROJEKTU mgr inż. Maciej Wójcieszak Upor. P.04/07/07/06/05/04		AUTOR WYKRESU mgr inż. Maciej Wójcieszak Upor. P.04/07/07/06/05/04	
30.06.2009		30.06.2009	