

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dobojewo					
1		WENĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
1	KNR 5-18	Wypusty na wył.1-bieg. wyk.przew.YDY 3x1.5 mm2 pod tynk	szt.		
d.1	1401-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR 5-18	Wypusty na wył.2-bieg. wyk.przew.YDY 3x1.5mm2 pod tynk	szt.		
d.1	1401-01	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 5-18	Wypusty na gniazdo wtycz.2-bieg. 16 A/Z wyk.przew. kabelkowymYDY 3x2.5 mm2	szt.		
d.1	1401-04	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR 5-18	Linie wykonywane przewodami YDY 5x2.5 mm2 pod tynkiem	m		
d.1	1005-10	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 5-18	Linie wykonywane przewodami YDY 5x6 mm2 pod tynkiem	m		
d.1	1005-12	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3-biegunowych przykręcanych 63A/10 mm2 z podłączeniem	szt.		
d.1	0309-13 analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych jarzeniowych typu OPKPC FA-REL	szt.		
d.1	0511-19	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych typu RONDO	szt.		
d.1	0505-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych jarzeniowych typu TOPAZ	szt.		
d.1	0511-19	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych TYPU KINKIET	szt.		
d.1	0505-03	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ZAWIE-SZAKOWYCH DEKORACYJNYCH garnea	szt.		
d.1	0505-09	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 5-08	Montaż tablicy rozdzielczej T-G	szt.		
d.1	0404-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 5-18	Wypusty na przełącznik świecznikowy 6 A wykonywane przewodami kabelkowymi YDY lub YADY na cegle w pomieszczeniach gospodarskich wiejskich	szt.		
d.1	1308-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		INSTALACJA ODGROMOWA			
14	KNR 5-18	Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm w ziemi	m		
d.2	1602-01	84	m	84.000	
				RAZEM	84.000
15	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych z pręta o śr.do 10mm na dachu budynku - drut FeZn fi 8mm	m		
d.2	0604-07	74	m	74.000	
				RAZEM	74.000
16	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m		
d.2	0604-03	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2	1304-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.2	1304-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000